



PCS仕様確認 依頼書を提出する順番が変わりました

ポイント♪



5月31日以前は 接続契約の成立 のあとに提出していた「出力制御機能付 PCS 仕様確認 依頼書」の提出タイミングが 申込時に提出 に変わりました。

四国電力解説ページ
<https://goo.gl/Lq2U3H>

6月1日以降、 確認依頼書の提出が“申込時”に変わりました

新しい申込の流れ



お施主様



四国電力

申込時
提出
に変更

受給契約申込

提出

技術検討

出力制御機能付 PCS
仕様確認依頼書提出

PCS 仕様確認

成立連絡

接続契約の成立

出力制御機能付 PCS
設置工事

発電所 ID 発行

系統連系

設置完了届記入

提出

設置完了届の受領

見本



依頼書記入時のよくあるお問い合わせ

Q 「PCS狭義」と「出力制御ユニット」とは何か

A SMA 製と、オムロン製のそれぞれの書き方は以下の通りです。

【SMA】 4.5kW

(狭義) 型式 SB4500TL-JP-22 / MP

(出力制御ユニット) 日新システムズ製 型式 SMA-SBH-001

【SMA】 5.4kW

(狭義) 型式 SB5400TL-JP-22 / MP

(出力制御ユニット) 日新システムズ製 型式 SMA-SBH-001

【オムロン】 5.5kW

(狭義) オムロン製型式 KP55M2-J4

(出力制御装置) オムロン製 KP-MU1P-SET

【オムロン】 4.4kW

(狭義) オムロン製型式 KP44M2-J4

(出力制御装置) オムロン製 KP-MU1P-SET

