



SMA 遠隔出力制御対応設定マニュアル
(低圧 10kW~50kW 発電所用)

Ver. 1.2

2018-01-17 版

目次

1	本書について	4
1-1	対象内容	4
1-2	適用装置	4
1-3	対象読者	4
1-4	“出力制御”の技術仕様について	5
1-5	“出力制御”の動作概要	7
1-6	注意事項（※必ずお読みください）	9
2	事前準備	10
2-1	システム構成	10
2-2	必要機材	10
2-3	その他事前準備	10
3	パワーコンディショナ整定値変更パスワード(Grid Guard Code)の取得	11
3-1	Grid Guard コードとは	11
3-2	申請者による確認	11
3-3	Grid Guard Code 申請書記入例	12
3-4	Grid Guard Code 申請窓口	13
4	SMA 製品のファームウェアアップデート手順	14
4-1	各機種のファームウェアの確認	14
4-2	Sunny Explorer を使用してパワコンのファームウェアをアップデートする手順	15
4-3	クラスターコントローラーのファームウェアアップデート手順	23
4-4	クラスターコントローラを使用してパワコンのファームウェアをアップデートする際の手順	25
5	パワーコンディショナの遠隔出力制御設定手順	33
5-1	ノートパソコンをルーターに接続しての遠隔出力制御設定	33
5-2	動作確認 Webconnect システム	37
5-3	ノートパソコンを Cluster Controller に接続しての遠隔出力制御設定	38
5-4	動作確認 クラスターコントローラシステム	45
6	Sunny Portal への設定手順	45
6-1	別紙 SMA パワーコンディショナ通信用インターフェイス	45



7 改訂履歷..... 46

1 本書について

1-1 対象内容

本書は、**別売りの“出力抑制ユニット”**と連動して動作し、太陽光発電所を出力抑制制御する為に必要な、SMA 製パワーコンディショナ（PCS 狭義）の準備／設定についてのみ記述したものです。出力制御ユニットとの物理的な接続工事、出力制御ユニットの各種設定等については対象外です。

1-2 適用装置

本書に記載されている情報は、次の型式の装置に適用されます。

- ・ SB 3500TL-JP-22 (定格出力 3.5kW)
- ・ SB 4500TL-JP-22 (定格出力 4.5kW)
- ・ SB 3500TL-JP-22/MP (定格出力 3.5kW)
- ・ SB 4500TL-JP-22/MP (定格出力 4.5kW)
- ・ SB 5400TL-JP-22/MP (定格出力 5.4kW)
- ・ STP 10000TLEE-JP-10 (定格出力 10kW)
- ・ STP 10000TLEE-JP-10 /V0168 (定格出力 9.9kW)
- ・ STP 10000TLEE-JP-11 (定格出力 9.9kW)



1-3 対象読者

本書は適切な技能を有する方を対象としております。本書の説明にある作業を実行するには適切な資格を有することが条件となります。適切な技能を有する方は、以下の条件を満たしている必要があります。

- ・ 第一種または第二種電気工事士として登録資格を有すること。
- ・ パワーコンディショナの機能原理や操作方法について知識を有すること。
- ・ 電気機器や設備の設置および運転に含まれる危険の処し方について訓練を受けていること。
- ・ 電気機器や設備の設置および立ち上げについてトレーニングを受けていること。
- ・ IT システムの設置や設定に関する訓練を受けていること。
- ・ 建築物の構造および素材に関する知識を有すること。
- ・ 適用される法規、規則、ガイドライン（「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」、「労働安全衛生規則」などの関連規則）に関する知識を有すること。
- ・ 本書の説明と全ての安全対策についての知識があり、かつそれを遵守すること。

1-4 “出力制御”の技術仕様について

※出展：出力制御機能付PCSの技術仕様について～太陽光発電協会・日本電機工業会・電気事業連合会



<技術仕様> 狭義のPCS仕様に関わる項目は欄を塗りつぶした箇所

No	機能	項目	説明
(1)	部分制御	出力増減	<ul style="list-style-type: none"> oPCS定格出力の100→0%出力(0→100%出力)までの出力変化時間を、5～10分の間で1分単位で調整可能とすること(誤差は±5%(常温))。変化率は、「100%/(5～10分)」一定とすること。 o変化率をリニアにする代わりに、一定のステップでの制御する方式(ランブ制御)も認める。なお、制御ステップは10%以下とすること。(制御ステップ) 5分:10%/30秒(最小)、10分:10%/1分(最大) (出力増減の要求仕様は広義のPCSで達成しても良い)
		制御分解能	<ul style="list-style-type: none"> o定格出力の1%単位での制御とすること。(精度は定格出力の±5%以内(常温)とすること)
		契約容量への換算機能	<ul style="list-style-type: none"> oパネル容量とPCS容量を入力する機能を有し、出力制御量を「契約容量ベース」から「PCS容量ベース」に換算して、PCS(狭義)に指令できる機能を具備する。なお、容量入力にはパスワードを設けるなど、セキュリティを確保すること。(詳細は参考参照)
(2)	逆潮流防止	防止精度	<ul style="list-style-type: none"> o逆潮流防止精度は、検出レベル(定格出力の+5%または+150Wの大きい方)、検出時限(5分以内)とすること。 o出力制御0%指令の場合 <ul style="list-style-type: none"> ① 余剰買取では、連系点の逆潮流をゼロ(自家消費=発電出力)とする制御、もしくは発電機出力を0%とする制御 ② 全量買取では、出力制御(0%)では発電機出力を0%とする制御
(3)	PCS(狭義)通信故障等	通信故障(内部通信)	<ul style="list-style-type: none"> oPCS(広義)の内部通信が異常となつてから、5分以内で発電出力を停止すること。但し、通信再開時は自動または手動いずれにおいても復帰可能とする。

<技術仕様>

No	機能	項目	説明												
(4)	オンライン制御	通信頻度	<ul style="list-style-type: none"> o出力制御スケジュールは、最短30分単位で更新可能とすること。 o更新周期(次回アクセス)は、電力サーバから指定できる仕様とすること。 												
(5)	スケジュール	制御日数	<ul style="list-style-type: none"> o400日(1年+α)×48点(24時間/30分)分の出力制御量を設定できること。 o任意期間(日単位など)でのスケジュール部分書換が可能仕様にすること。 												
(6)	PCS(広義)通信故障等	時計	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目(時計)</th> <th>通信機能あり</th> <th>通信機能なし</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>時計改ざん対策</td> <td>電力サーバもしくは配信事業者サーバの時計情報と同期すること</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・時刻の設定はGPS等による時刻同期、もしくはメーカー等のサービスマンにて実施すること ・運用開始後の手動による時刻調整は、1日につき±10分以内に制限すること(設定時は除く) </td> </tr> <tr> <td>時計消失対策</td> <td>同上</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・停電時に内部時計が停止しない仕様とすること ・もし時計(年月日)消失した場合には、GPS等による時刻同期、もしくはメーカー等のサービスマンによる再設定まで発電機を停止する仕様とすること </td> </tr> <tr> <td>時計の精度</td> <td>同上</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・内部時計は水晶発振器による時計等と同期させ、時計誤差は±60秒以内/月(常温)とすること ・固定スケジュール更新(年1回以上)時に、時刻を補正し、上記精度を維持すること </td> </tr> </tbody> </table>	項目(時計)	通信機能あり	通信機能なし	時計改ざん対策	電力サーバもしくは配信事業者サーバの時計情報と同期すること	<ul style="list-style-type: none"> ・時刻の設定はGPS等による時刻同期、もしくはメーカー等のサービスマンにて実施すること ・運用開始後の手動による時刻調整は、1日につき±10分以内に制限すること(設定時は除く) 	時計消失対策	同上	<ul style="list-style-type: none"> ・停電時に内部時計が停止しない仕様とすること ・もし時計(年月日)消失した場合には、GPS等による時刻同期、もしくはメーカー等のサービスマンによる再設定まで発電機を停止する仕様とすること 	時計の精度	同上	<ul style="list-style-type: none"> ・内部時計は水晶発振器による時計等と同期させ、時計誤差は±60秒以内/月(常温)とすること ・固定スケジュール更新(年1回以上)時に、時刻を補正し、上記精度を維持すること
			項目(時計)	通信機能あり	通信機能なし										
			時計改ざん対策	電力サーバもしくは配信事業者サーバの時計情報と同期すること	<ul style="list-style-type: none"> ・時刻の設定はGPS等による時刻同期、もしくはメーカー等のサービスマンにて実施すること ・運用開始後の手動による時刻調整は、1日につき±10分以内に制限すること(設定時は除く) 										
			時計消失対策	同上	<ul style="list-style-type: none"> ・停電時に内部時計が停止しない仕様とすること ・もし時計(年月日)消失した場合には、GPS等による時刻同期、もしくはメーカー等のサービスマンによる再設定まで発電機を停止する仕様とすること 										
時計の精度	同上	<ul style="list-style-type: none"> ・内部時計は水晶発振器による時計等と同期させ、時計誤差は±60秒以内/月(常温)とすること ・固定スケジュール更新(年1回以上)時に、時刻を補正し、上記精度を維持すること 													
通信故障(上位系統)	<ul style="list-style-type: none"> o上位系統からの通信故障の場合、故障前の最新の出力制御スケジュール情報に基づいて出力制御可能な仕様とすること。 														

1-5 “出力制御”の動作概要

- ・出力制御は、①PCS（広義）＝②出力制御ユニット＋③PCS（狭義）で実現します。
- ・②出力制御ユニットは、オンライン制御として最短 30 分毎に、インターネット経由で電力会社サーバーからデータを更新します。
- ・②出力制御ユニットは、インターネットへの接続断絶のバックアップとして、将来 400 日分の制御スケジュールデータを保持します。
- ・③PCS（狭義）は、②出力制御ユニットからの指令に基づき 24 時間／365 日動作します。

- ・③PCS（狭義）が出力停止もしくは、出力低下する条件の例：

（ケース1）

出力制御ユニット～PCS 間の通信断絶 ⇒ 5 分間、断絶が継続すると、運転停止。

原因例：②出力制御ユニットの故障／内部時計の消失／電源喪失、機器間の通信ケーブルの損傷、PCS の通信機器（ウェブコネクタ等）、クラスターコントローラ、通信ハブの故障など

注意：クラスターコントローラが故障／電源喪失すると、デ이지チェーンで接続されている全 PCS が停止します。

（ケース2）

通信モデム～出力制御ユニット間の通信断絶

⇒ 出力制御ユニットが 400 日データへ切り替え運転継続。


事前に記憶した 400 日データなので、抑制量が正常な状態に比べて増減する可能性があります。

原因例：通信モデムの故障／電源喪失、機器間の通信ケーブルの損傷など。

(ケース3)

インターネット回線の断絶 ⇒ 出力制御ユニットが 400 日データへ切り替え運転継続。


原因例：インターネットプロバイダー側のサービス不具合、雷などによるインターネット通信線の故障など。



(ケース4) PCS 間の通信断絶 ⇒ 5 分間、断絶が継続すると、運転停止

原因例：PCS 間の通信ケーブルの損傷、PCS 本体／通信機器（ウェブコネクタ等）の故障など。

注意: デイジーチェーン接続の場合は、通信断絶した部分から下流の全 PCS は停止します。



1-6 注意事項（※必ずお読みください）

- ① 遠隔出力制御に対応するにはインターネット回線接続が必要となります。事前にお客様ご自身でインターネットサービスプロバイダー等へ手続きしていただくことが必要です。**通信費等は、お客様でご負担ください。**
- ② **出力制御ユニットと PCS 間の通信が一定時間（5 分間）途絶えると、PCS は強制的に「停止：出力ゼロ」となります。**規格により PCS 内部に「外部からの通信データが一定時間途絶えると、自動停止」する機能の搭載が義務付けられている為です。
- ③ **PCS の停止状態は、原則各種障害を取り除かない限り、解除（運転再開）しません。**
- ④ 発電の適切な維持、故障発生 of 把握および迅速な対処の為にも、お客様ご自身で常時監視システムを導入することを、強くお勧めします。SMA 社製「サニーポータル」もご利用可能です。
<http://www.sma-japan.com/products/monitoring-control/sunny-portal.html>
- ⑤ **SMA は各種機器の不具合、および施工が原因による「停止：出力ゼロなどの事象」に対して、責任は負いません。**
 - ・出力制御ユニット・PCS への通信ケーブルなど
- ⑥ 出力制御ユニットへは、電源供給が必要です。電源供給が無くなると、出力制御ユニットは動作を停止し、結果 PCS も強制的に「停止：出力ゼロ」となります。
- ⑦ **PCS 間の通信がデジーチェーン式の場合、クラスターコントローラの故障／電源喪失などでは、全 PCS が停止。一部の PCS 間の通信が断然すると、通信断絶した部分から下流の全 PCS は停止します。**
- ⑧ **PCS 故障により、強制的に「停止：出力ゼロ」となった場合でも、その停止期間中の出力補填など二次的な損害等は、保証対象外です。**
- ⑨ 本マニュアル記載内容は 2017 年 7 月時点のものです。今後の規格の変更等により内容が変更になる可能性があります。
- ⑩ 九州電力管内の再エネ出力制御につきましては、各種下記 Web ページをご参照下さい。

九州電力様

http://www.kyuden.co.jp/rate_purchase_control

日本電機工業会様

<https://www.jema-net.or.jp/Japanese/res/dispersed/data/pcs.pdf>

https://www.jema-net.or.jp/Japanese/res/dispersed/data/pcs_note.pdf

2 事前準備

2-1 システム構成

- ① インターネットルータ
(契約回線は出力制御ユニットメーカーにお問い合わせください)
- ② 出力制御ユニット (他社製品)
- ③ Webconnect モジュール(SWDM-JP-10)を搭載した弊社製
パワーコンディショナ
- ④ クラスタコントローラ(CLCON-10) ※必須ではありません

※上記①～③(もしくは④)までを設置マニュアル記載の要求仕様に合わせ
LAN ケーブルにて接続してください

2-2 必要機材

- ① ソフトウェアインストールおよびネットワーク設定変更可能な Windows
ノートパソコン (インターネットルータあるいは弊社製品と接続するため、
ノートパソコンに LAN ポートが必要です)
- ② パワーコンディショナ設置台数に応じた LAN ケーブル
- ③ USB メモリ(クラスタコントローラのファームウェアアップデート用)
※クラスタコントローラを使用する発電所の場合

2-3 その他事前準備

- ① 各機種 of 遠隔出力制御対応ファームウェアをノートパソコンにダウンロード
- ② SMA Grid Guard Code(グリッドガードコード)の取得
- ③ 出力抑制設定対象発電所 ID の準備
- ④ 他社製出力制御ユニットの設定マニュアル等の資料
- ⑤ SWDM-JP-10 の PIC および RID のリスト
※クラスタコントローラを使用しない発電所の場合

3 パワーコンディショナ整定値変更パスワード(Grid Guard Code)の取得

遠隔出力制御設定値をパワーコンディショナに入力するために、事前に Grid Guard Code (グリッドガードコード)というパスワードを取得しておく必要があります。

3-1 Grid Guard コードとは

- ・ Grid Guard Codeは、ノートパソコン経由でパワーコンディショナ内の各整定値を変更する際に必要となる個人用パスワードです。
- ・ **整定値の変更を間違えますと、電力会社が意図しない動作をするおそれがあります。**
- ・ 整定値の変更は、必ず適切な資格を有する担当者が実施してください。

3-2 申請者による確認

上述された重要性を理解し、以下の規程を遵守のうえ、Grid Guard Codeを申請して下さい。

- ・ パスワードを誰にも開示することなく使用すること。
- ・ 整定値の変更は必ず事前に電力会社と確認のうえ実施すること。
- ・ Grid Guard Codeは、どの種類のパワーコンディショナにも使用可能で、有効期限はありません。発行は無償です。
- ・ 下記アドレスより申請書をダウンロードし、記入例を元に申請書にご記入ください。
<http://files.sma.de/dl/22720/GRIDGUARD-ja-32.pdf>
- ・ Grid Guard Code は申請後、2 週間程度で E メールにてお届けいたします。



3 - 3 Grid Guard Code 申請書記入例

Mr Mrs

Last name/First name*

Toshikazu Osa

Street and No.*

3-23-1 Shiba, Minato-ku

ZIP code and city*

105-0014 Tokyo

Country*

Japan

E-Mail*

toshikazu.osa@sma-japan.com

Telephone*

+81-3-3451-9532

Fax

+81-3-3451-9432

Date of birth*

年 / 月 / 日

*Mandatory field which must be filled out.

都道府県名と記入日を手書きする

Place, date*

If you order the Grid Guard Code through your company, please **additionally** provide your business address.

Name of company

SMA Japan

Street and No.

3-23-1 Shiba, Minato-ku

ZIP code and city

105-0014 Tokyo

Business e-mail

toshikazu.osa@sma-japan.com

Business fax

+81-3-3451-9432

* I am a qualified electrician

申請者が署名する (漢字可)

Signature of applicant*

3-4 Grid Guard Code 申請窓口

<メール申請 宛先>

・ E メール : serviceline@sma.de

件名は「Grid Guard Code」と記入して下さい。


文面は以下内容にてご送付下さい。

Dear Serviceline,

Please issue the Grid Guard Code.

Thanks and best regards,

<メール作成例>



4 SMA 製品のファームウェアアップデート手順

遠隔出力制御に対応するためには、遠隔出力制御機器の設定の前にパワーコンディショナ本体および Cluster Controller (クラスターコントローラ) のファームウェアを必要に応じて更新する必要があります。ただし、クラスターコントローラはご使用中の場合に限ります。

4-1 各機種種のファームウェアの確認

対象製品	アップデート対象 旧ファーム ウェアバージョン	遠隔出力制御対応 ファーム ウェアバージョン	2018年1月 時点最新 バージョン (備考)
SB3500TL-JP-22	2.64 以前	2.65 以降	2.65
SB4500TL-JP-22	2.64 以前	2.65 以降	2.65
SB3500TL-JP-22/MP	3.03 以前	4.00 以降	4.00
SB4500TL-JP-22/MP	3.03 以前	4.00 以降	4.00
SB5400TL-JP-22/MP	対象なし	4.00 以降	4.00 (4.00 にて 製造開始)
STP10000TLEE-JP-11	2.63 以前	2.64 以降	2.66
STP10000TLEE-JP-10	2.63 以前	2.64 以降	2.66
STP10000TLEE-JP-10/V0168	2.63 以前	2.64 以降	2.66
Cluster Controller(CLCON-10)	1.03 以前	1.04 以降	1.04

**※遠隔出力制御対応ファームウェアデータにつきましては、お買い求め頂いている販売店
にお問い合わせ下さい。**

4-2 Sunny Explorer を使用してパワコンのファームウェアをアップデートする手順

クラスターコントローラをご使用中でない場合は、ノートパソコンと Sunny Explorer (サニーエクスプローラ) というソフトが必要です。LAN 配線されていれば 50 台までのパワコンを一括で設定できるソフトです。

下記 SMA ホームページより、監視システム> Sunny Explore> PC ソフトウェア を選択し、SMA パワコン設定用ソフトウェアである Sunny Explore をノートパソコンにダウンロードおよびインストールしてください。

(ファイルサイズは約 80MB です。Windows 専用ソフトです。)

<https://www.sma-japan.com/osc/downloads.html>

Tip: SMAの旧式製品の資料は、「アーカイブ」に分類されています。
毎月、blog postで新しい技術文書やアップデートについての情報を発信しています。

1. 分類	2. 製品群	3. 文書の種類
トランスレス方式ソーラーパワーコンディショナ	監視システム	Show All
トランス付きソーラーパワーコンディショナ	EMETER-20	取扱説明書
セントラルパワーコンディショナ	SMA METEO STATION	データシート
スマートモジュールテクノロジー	Sunny Portal	販促資料
オフグリッドインバータ	Sunny View	技術説明書
Fuel Save Solution	Sunny Home Manager	振付工事説明書
Windy Boy	Protocol Descriptions	PCソフトウェア
監視システム	Sunny Explorer	技術情報
太陽光発電システムの設計	SMA METEO STATION	
技術情報	SMA Connection Assist	
認証	SMA Cluster Controller	
アーカイブ	付属品	


4. 言語
日本語

SUNNY EXPLORER Setup 1.07.29.R


- 型式: PCソフトウェア
- 言語: 各国語版
- 番号: SunnyExplorerSetup v1.07.29.R
- バージョン: 1.07.29.R

また、パワコンの最新ファームウェアを Sunny Explorer をインストールしたノートパソコンに保存しておく必要があります。


- 1) パソコンとノート PC を LAN ケーブルで接続し、Sunny Explorer を起動します。




- 2) 「Enter a new plant」を選択し、他は変更せずに「Next」をクリックします。
初回時のみ英語になりますが、後ほど日本語に変更できます。




- 3) Communication type で「Speedwire」を選択し、「Next」をクリックします。
応答がない場合は、ノートパソコンの IP アドレスの設定が自動取得に設定されていることを確認してください。



- 4) User group で「Installer」を選択し、Plant password に「1111」と入力し、「Next」をクリックします。パスワードが異なる場合は、施工店様等へご確認下さい。



- 5) ログイン後に Options > Language に入り、Japanese を選択すると以下のように日本語になります。




- 6) 接続されているパワーコンディショナをクリックで選択した後、「設定」タブの「銘板」の「ソフトウェアパッケージ」にて現在のファームウェアバージョンが確認できます。画面はバージョン 2.63 の例です。「編集画面」をクリックします。



7) 設定タブの装置をクリックして展開し、編集画面を開きます。

更新> 運転モード を「強制」に変更し、「保存」をクリックします。




8) 上部メニューのツール> デバイスの更新中 を選択します。



- 9) 「...」をクリックし、ノートパソコンに保存したファームウェアを選択し、「次へ」をクリックします。



- 10) 以下のように更新ファイルが正しく読み込まれたら「次へ」をクリックします。
画面はバージョン 2.64 の例です。




11)更新が終わるまで待ちます。



12)更新が完了すると以下のような画面になります。「OK」をクリックします。



13) 「設定」タブの「銘板」の「ソフトウェアパッケージ」にてファームウェアバージョンが更新されたことをご確認下さい。



4-3 クラスターコントローラーのファームウェアアップデート手順

クラスターコントローラーをご使用中の場合は、クラスターコントローラー本体のファームウェアを更新する必要があります。

- 1) SMA のダウンロードサイトからクラスターコントローラーの最新ファームウェアをダウンロードして頂きます。

<https://www.sma-japan.com/osc/downloads.html>



Tip: SMAの旧式製品の資料は、「アーカイブ」に分類されています。
毎月、blog postで新しい技術文書やアップデートについての情報を発信しています。

1. 分類	2. 製品群	3. 文書の種類
トランスレス方式ソーラーパワーコンディショナ	監視システム	Show All
トランス付きソーラーパワーコンディショナ	EMETER-20	取扱説明書
セントラルパワーコンディショナ	SMA METEO STATION	データシート
スマートモジュールテクノロジー	Sunny Portal	据付工事説明書
オフグリッドインバータ	Sunny View	ファームウェア
Fuel Save Solution	Sunny Home Manager	技術情報
Windy Boy	Protocol Descriptions	保証
監視システム	Sunny Explorer	クイックガイド
太陽光発電システムの設計	SMA METEO STATION	Manufacturers Declaration
技術情報	SMA Connection Assist	
認証	SMA Cluster Controller	
アーカイブ	付属品	

4. 言語

日本語

SMA CLUSTER CONTROLLER - Firmware-Version 1.04.06.R

- 型式: ファームウェア
- 言語: 各国語版
- 番号: Cluster_Controller_FW_v1_04_06_R
- バージョン: 1.04.06.R

(ファイルサイズは約 70MB です)

- 2) USB メモリ(2TB 以下)を準備します。
- 3) USB メモリに“UPDATE”(半角大文字)という名前のフォルダのみを保存し、そのフォルダの中に上記方法によりダウンロードしていただいた “clcon-1.04.06.R.up2” ファイルを保存します。

- 4) USB メモリをクラスターコントローラの接続端子 2 に挿入します。
- 5) 自動で更新ファイルがクラスターコントローラにアップロードされ、更新が実行されます。更新が終了すると自動でクラスターコントローラが再起動します。



4-4 クラスタコントローラを使用してパワコンのファームウェアをアップデート する際の手順

クラスタコントローラをご使用中の場合は、Sunny Explorer は使用せずにクラスタコントローラからパワコンをアップデートします。ノートパソコンが必要です。

1) ノートパソコンをクラスタコントローラの X9 または X10 へ接続してください。

パワーコンディショナのファームウェアが格納された 2TB 以下の USB をクラスタコントローラの USB ポート 2 へ挿入ください。(事前に USB メモリに新規フォルダを作成し、パワーコンディショナのファームウェアを格納ください。)




2) クラスタコントローラからノートパソコンに自動的に IP アドレスが割り振られます。


クラスタコントローラの External communication の設定が

「DHCP client activated : Yes」となっている場合、クラスタコントローラの IP アドレス割り当ては、172.22.0.XX となります。

3)ノートパソコンからクラスタコントローラへ ping コマンドを実行して応答があることを確認します。




※応答がない場合は、ノートパソコンの IP アドレスの設定が自動取得に設定されていることを確認してください。



※IP アドレスの設定が自動取得状態となっている画面例

4)Internet Explorer を開き、URL に 172.22.0.1(クラスタコントローラの IP アドレス)を入力し、エンターキーを押してください。



5) クラスタコントローラにログインします。


ユーザー：施工者

パスワード：1111 (デフォルト)

ユーザー	施工者
パスワード	●●●●
<input type="button" value="ログイン"/>	

パスワードが異なる場合は、施工店様等へご確認下さい。

6) 以下の画面から“My Plant” を選択し、右画面で“更新”を選択します。



“設定画面”から、

オン ⇒ はい

運転モード⇒手動更新

更新のソース⇒USB ポート2


を選択してください。

7)ダウンロードボタンを押してください。


ダウンロードボタンを押すと、ダウンロード開始 と表示が変わります。

また、利用可能な更新ファイルが適用するファームウェアバージョンが変わります。

この作業からファームウェアの完了まで、約20分かかります。




8)状態が 読み込み中 となります。



9)ファームウェアの読み込みが完了すると 準備完了 となります。

その後、送信 を押してください。

送信ボタンを押すと送信ボタンが押せなくなりますので、しばらくお待ちください。




送信ボタンを押してから
約12分程度で、メインCPU更新と表示されます。




さらに、4分程度で、更新終了 と表示されます。



10)ファームウェアの更新が完了すると 更新ファイルは見つかりませんでした となります。



11) 更新が完了すると 現行バージョンが更新したファームウェアのバージョンになります。



Tips:

ファームウェア更新時間（約20分かかります。）

- 1)ダウンロード
- 2)送信（30秒）ここから3)まで約10分かかります。
- 3)通信回路更新 ここから6)まで約10分かかります。
- 4)Webconnect 更新
- 5)メイン CPU 更新
- 6)更新完了

最大で30分かかる見込みですが、

以下のようにCPU更新でとまった場合は、さらに約10分程度待ちます。

約10分まっても更新が完了しない場合は、DC/AC OFF、その後、DC ON
で更新が完了する確認ください。



5 パワーコンディショナの遠隔出力制御設定手順


5-1 ノートパソコンをルーターに接続しての遠隔出力制御設定

セットアップにはノートパソコンと、Sunny Explorerが必要です。また、事前に Grid Guard Code を取得しておく必要があります。またパワーコンディショナのファームウェアが対応バージョンとなっていることをご確認ください(本書 4-1 参照)。

※ 4-2 Sunny Explorer を使用してパワコンのファームウェアをアップデートする際の手順を参考にパワーコンディショナにログインしてください。


① Modbus TCP を ON にします。

- 画面左側で「マイ PV システム」をクリック
- 「設定」タブ内の「外部通信」を選択し、画面下の「編集画面」をクリック
- 「Modbus」「TCP サーバー」「オン」を「はい」に変更
- 画面下の「保存」をクリックする。



② 必要に応じて Webconnect の IP アドレスを変更します。

- ご購入された出力制御ユニットのマニュアルにて、IP アドレスを固定する必要があるかどうかをご確認下さい。
- 画面左側で各パワーコンディショナを選択
- 「設定」タブの「プラントの通信」を選択し、必要な箇所を変更して保存
→ 「自動構成がオン」で「はい」は DHCP がオン、「いいえ」は DHCP がオフ



SUNNY EXPLORER

マイPVシステム 55
Sunny Explorer
20 1000016585

設定

プラントの通信

Speedwire

自動構成がオン	いいえ
DNSサーバーのIP	192.168.0.1
ゲートウェイのIP	192.168.0.1
IPアドレス	192.168.0.100
サブネットマスク	255.255.255.0

保存 キャンセル

IP アドレスを固定するには「いいえ」を選び、必要な箇所を変更して下さい。

③ Grid Guard Code を有効にします。

- 画面上側の「オプション」から「SMA Grid Guard®」を選択




- 取得した Grid Guard Code を入力し、OK をクリック



④ 各パラメータを設定します。

- パワーコンディショナの右側にスパナマークが入ったことを確認
- 画面左側で「マイ PV システム」をクリック
- 「設定」タブ内の「プラントと装置の制御（ソーラーインバータ）」を選択し、画面下の「編集画面」をクリック



- 「プラント制御による有効電力制御 P」「欠損しているプラント制御用の運転モード」を「フォールバック設定の使用」に変更
- 「有効電力 P のフォールバック」を「0%」に設定
- 「タイムアウト」は通信断絶時の待機時間を 5 分に設定



- 「給電管理の構成」内の緑色の枠内を次のように設定
上から「いいえ」、「プラント制御による有効電力制限 P」
- 「保存」をクリック

▼ 給電管理の構成	
0%の給電時における系統分離	いいえ (4) ▼
有効電力の運転モード	プラント制御による有効電力制限P
▼ 有効電力制限Pの構成	
位相電力	25,00 kW
位相電力	100 %
▼ パワーコントロールモジュール	
運転モード	オフ

⑤ Sunny Explorer を終了します。

5-2 動作確認 Webconnect システム

- ① 出力制御ユニットとパワーコンディショナの間の LAN ケーブルを抜いて、5 分後に出力制御が掛かることをご確認下さい。
- ② 出力制御がかかったことを確認した後、抜いた LAN ケーブルを元に戻し、出力が戻ることをご確認下さい。


5-3 ノートパソコンを Cluster Controller に接続しての遠隔出力制御設定

セットアップにはノートパソコンが必要です。また、事前に Grid Guard Code を取得しておく必要があります。

- ① Cluster Controllerと各機器間をLANケーブルにて接続します。
 - パワーコンディショナへのLANケーブルをCluster ControllerのポートX9或いはX10に接続
 - パソコンへのLANケーブルをCluster ControllerのポートX13或いはX14に接続



- ② IPアドレスの確認をします。
 - Cluster Controllerの方向キー『▼』を数回押して画面を変え『External communication』の画面上のIPアドレス及びサブネットマスクを確認
(本書ではIPアドレスが192.168.11.59、サブネットマスクが255.255.255.0)



③ ノートパソコンのIPアドレスを Cluster Controller と通信が取れるように変更します。

④ Cluster Controller にログインします。


- Internet Explorer を開き、URL に Cluster Controller の IP アドレスを入力して Enter キーを押す (本書では『192.168.11.59』と入力)



- 『ユーザー』: 『施工者』、 『パスワード』: 『1111』 (デフォルト) を入力後、 『ログイン』 をクリック



- ⑤ 必要に応じて Cluster Controller の IP アドレスを変更します。
- ご購入された出力制御ユニットのマニュアルにて、IP アドレスを固定する必要があるかどうかをご確認下さい。
 - 画面左側で「Cluster Controller」をクリック
 - 「設定」タブ内の「外部通信」を選択し、画面下の「編集画面」をクリック
 - 「DHCP」「オン」を「いいえ」にし、IP アドレス等を変更
 - 設定が終わったら画面下の「保存」をクリック



- ⑥ Modbus TCP を ON にします。
- 画面左側で「Cluster Controller」をクリック
 - 「設定」タブ内の「外部通信」を選択し、画面下の「編集画面」をクリック
 - 「Modbus」「TCP サーバー」「オン」を「はい」に変更
 - 画面下の「保存」をクリック



- ⑦ Grid Guard Code を有効にします。
 - 画面下のスパナマークをクリック



- 取得した Grid Guard Code を入力し、OK をクリック



⑧ パワーコンディショナの各パラメータを設定します。

- パワコンの右側にスパナマークが入ったことを確認
- 画面左側で「My Plant」をクリックし
- 「設定」タブ内の「プラントと装置の制御（ソーラーインバータ）」を選択し、画面下の「編集画面」をクリック




- 「プラント制御による有効電力制御 P」「欠損しているプラント制御用の運転モード」を「フォールバック設定の使用」に変更
- 「有効電力 P のフォールバック」を「0%」に設定
- 「タイムアウト」は通信断絶時の待機時間を設定 (例は 5 分)



※本項目の通信断絶時の設定は、Cluster Controller とパワーコンディショナ間での通信断絶時の設定です。

- 「給電管理の構成」内の緑色の枠内を次のように設定
上から「いいえ」、「プラント制御による有効電力制限 P」
- 「保存」をクリック



⑨ Cluster Controller の各パラメータを設定します。

- 画面左側で「Cluster Controller」をクリック
- 「系統管理」タブを選択し、 「有効電力」をクリック
- 「編集画面」をクリックし、「Modbus」にチェックを入れる
-



- 緑色の枠内を次のように設定
上から「選択」、「1s」、「100%」、「100%」、「選択」、「通信断絶時の待機時間」
(例は 300s)、「0%」
※ 他の項目（デジタル入力信号等）にチェックが入っている場合はそのまま変更しないこと
- 「保存」をクリック
- Cluster Controller からログアウト



※本項目の通信断絶時の設定は、Cluster Controller と出力制御ユニット間での通信断絶時の設定です。

※有効電力制御のために複数の信号が入力されたときは、より低い有効電力を設定した信号が優先されます。

5-4 動作確認 クラスタコントローラシステム

- ① 出力制御ユニットとクラスタコントローラ間の LAN ケーブルを抜いて、5 分後に出力制御が掛かることをご確認下さい。
- ② 出力制御がかかったことを確認した後、抜いた LAN ケーブルを元に戻し、出力が戻ることをご確認下さい。

6 Sunny Portal への設定手順

6-1 別紙 SMA パワーコンディショナ通信用インターフェイス

据付工事・保守トレーニングマニュアルを参照し、太陽光発電システムを Sunny Portal にご登録下さい。

7 改訂履歴

2017.07.31 初版

2017.12.08 更新版 項目番号の振り直し、4-2 (8) 選択画像差し替え

2018.01.17 更新版 Sunny Tripower ファームウェアアップデート不要
バージョンの訂正。(2.63→2.64)

