保護継電器整定値一覧表（低圧配電線用タイマー）

様式１－６

〔連系区分〕低圧配電線

保護対象	タイマー	お客さま記入欄				電力会社記入欄			適用
		Dev.No.	タイマー形式	整定範囲	申請整定値	整定上の特記事項	推奨整定値	電力会社チェック欄	
お客さま構内事故	ＯＣＧＲ用（51ＧＴ）								
	ＯＶＲ用（59Ｔ）		パワーコンディショナ内蔵	0.0-30.0秒、0.1秒STEP	1秒				
	ＵＶＲ用（27Ｔ）		パワーコンディショナ内蔵	0.0-30.0秒、0.1秒STEP	1秒				
電力系統事故	ＤＳＲ用（67ＳＴ）								
	ＵＶＲ用（27Ｔ）		上記UVRに同じ						・構内事故対策用と共用できる。
	単独運転検出機能（受動式）		下記単独運転検出方式に同じ						
お客さま単独運転防止	ＵＦＲ用（95ＬＴ）		パワーコンディショナ内蔵	0.00-600.00秒、0.01秒STEP	1秒				
	逆潮流無し 逆変換装置 ＲＰＲ用（67ＰＴ）								
	逆潮流無し 逆変換装置 逆充電検出 ＵＲＰ用（91LT）								
	逆潮流無し 逆変換装置 逆充電検出 ＵＶＲ用（27Ｔ）								
	逆潮流無し 同期機・誘導機 ＲＰＲ用（67ＰＴ）								
	逆潮流無し 同期機・誘導機 ＵＰＲ用（91ＰＴ）								
	逆潮流有り 逆変換装置 ＯＦＲ用（95ＨＴ）		パワーコンディショナ内蔵	0.00-600.00秒、0.01秒STEP	1秒				
	逆潮流有り 逆変換装置 単独運転検出 受動式		パワーコンディショナ内蔵	固定	0.5秒				
	逆潮流有り 逆変換装置 単独運転検出 能動式		パワーコンディショナ内蔵	固定	瞬時				
復電後遮断器投入防止			パワーコンディショナ内蔵	150-300秒、10秒STEP	300秒				

（注１）タイマー形式欄はメーカ及び形式を記入して下さい。