保護継電器整定値一覧表（低圧配電線用リレー）

様式１－５

連　系　線　　kV　　線

ご契約名義

〔連系区分〕低圧配電線

保護対象	保護継電器等	お客さま記入欄						電力会社記入欄			適用
		Dev.No.	継電器形式	整定範囲	CT比	PT比	申請整定値	整定上の特記事項	推奨整定値	電力会社チェック欄	
お客さま構内事故	ＯＣＲ－Ｈ										
	ＯＣＧＲ										
	ＯＶＲ		パワーコンディショナ内蔵	100-120V、0.5V STEP	1	1	115V				
	ＵＶＲ		パワーコンディショナ内蔵	0-100V、0.5V STEP	1	1	80V				
電力系統事故	ＤＳＲ										
	ＵＶＲ		上記UVRに同じ		—	—					・構内事故対策用と共用できる。
	単独運転検出機能（受動式）		下記単独運転方式に同じ		—	—					
お客さま単独運転防止	ＵＦＲ		パワーコンディショナ内蔵	57.0～61.8Hz、0.1Hz STEP	1	1	58.2Ｈｚ				
逆潮流無し	逆変換装置	ＲＰＲ									
		逆充電検出 ＵＰＲ									
		逆充電検出 ＵＶＲ									
	同期機・誘導機	ＲＰＲ									
		ＵＰＲ									
逆潮流有り	逆変換装置	ＯＦＲ	パワーコンディショナ内蔵	57.0～61.8Hz、0.1Hz STEP	—	—	61.8Ｈｚ				
		単独運転検出 受動式	パワーコンディショナ内蔵（方式：周波数変化率検出方式）	固定（検出時限：）	1	1	0.3Hz/sec				
		単独運転検出 能動式	パワーコンディショナ内蔵（方式：ステップ注入付き周波数フィードバック方式）	固定（検出時限：	1	1	－				

（注１）継電器形式欄はメーカ及び形式を記入して下さい。
（注２）単独運転検出欄は、各方式の該当する機能をそれぞれ記入して下さい。