



ご担当者様

テスラモーターズジャパン合同会社
東京都港区赤坂 7-3-37 プラスカナダ 1F

テスラ蓄電池システムの保護リレーの仕様について

(1) OVR・UVR

設定項目	L-N 電圧設定範囲	時限設定範囲	相数	備考
UVR	0%～100%	0～30	3	0.1sec, 0.5V ステップ
OVR	100%～120%	0～30	3	0.1sec, 0.5V ステップ

(2) UFR・OFR

設定項目	L-N 電圧設定範囲	時限設定範囲	相数	備考
UFR	40Hz～70Hz	0～600	1	0.1hz, 0.01sec ステップ
OFR	40Hz～70Hz	0～600	1	0.1hz, 0.01sec ステップ

以上