



ご担当者様

Tesla Japan 合同会社
東京都港区虎ノ門 4-1-13 プライムテラス神谷町 10F

並列時許容周波数への対応に関して

平素より格別のご配慮をいただき誠にありがとうございます。

掲題に関し、一般送配電業者の系統連系技術要件（託送供給等約款別冊）の 2025 年 4 月の改定に伴い、以下の通り対応いたしますので、ご報告いたします。

【整定値の設定】

- 50HZ エリア : 50.1Hz
- 60Hz エリア : 60.1Hz

【対象製品・型式】

- 対象製品 : Tesla AC Powerwall2
- 型式（代表機試験） : 1092170-xx-y、3012170-xx-y

※型式については、別途発行している「テスラ蓄電池システム Powerwall の型式について」も合わせてご確認ください

【設定対象の申込】

- 2025 年 4 月 1 日以降の連系分

※一般送電事業者が 2025 年 3 月 31 日までの申込受付完了案件に対して、上記対応前の系統連系を認めている場合を除く

以上