



ご担当者様

Tesla Japan 合同会社
東京都港区虎ノ門 4-1-13 プライムテラス神谷町 10F

テスラ蓄電池システムの保護リレーの仕様について

(1) OVR・UVR

| 設定項目 | L-N 電圧設定範囲 | 時限設定範囲 | 相数 | 備考 |
|------|------------|--------|----|----------------------|
| UVR | 0%～100% | 0～30 | 2 | 0.1sec, 0.5V ステップ |
| OVR | 100%～120% | 0～30 | 2 | 0.1sec, 0.5V ステップ |

(2) UFR・OFR

| 設定項目 | L-N 電圧設定範囲 | 時限設定範囲 | 相数 | 備考 |
|------|------------|--------|----|------------------------|
| UFR | 40Hz～70Hz | 0～600 | 1 | 0.1hz, 0.01sec ステップ |
| OFR | 40Hz～70Hz | 0～600 | 1 | 0.1hz, 0.01sec ステップ |

以上